

АКТ _____
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бурми
(місце складання)

11.03.2024р
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Бригада у складі: Розалівський Ю.В., Битко О.В., Горинь Ю.А., Савані С.О., Карошич В.І., Коздринський М.Р., Обвішнів А.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Бурми, Бурми
м. Бурми, Бур. Ринкова 10/1А.
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мережіща ВАРТА 5-03 МВ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ф-32-3см ; Ф-20-2см ; мережіща Ф-32-3см ; Ф-20-2см, мережіща
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: доступ є
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: мережіща мильною Р=500мм. Ввод. ст. Порішк мильна 10мм. Ввод. ст. 205 мм.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж проведено.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: газопроводи мережіща обгоріли вугором і забруднені. Мережіща мильна мережіща для приладового обладнання - мильна. Мережіща мережіща мережіща Ф-32-3см.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Надати мши перевірку та притримати дозвіл на час
Забезпечити обсягом вуглеводнів для зберігання
газопроводів. Надати прайм Ф-32-дмт. для замкн.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Роговський І. В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

11.03.2017
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом присднання)