

АКТ \_\_\_\_\_  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бучин  
(місце складання)

12.03.2024р  
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Рославський О.В., Бушко О.В., Топіца І.А., Сесарь С.О.,  
Корженко В.І., Кошаратинко М.І., Обвішніть А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті Житловий будинок

м. Бучин, вул. Рівніша 12/12

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено ВАРТА 5-03 МВ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф-32-1мм; кран Ф-20-1мм;  
муфта Ф-32-1мм; муфта Ф-25-1мм; муфта Ф-20-1мм.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: доступ є
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: доступ є, виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено  
тиском Р-500мм. введ. см. Поріши тиском 15мм. введ. см. за БЗВ.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж проведений

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопроводи потребують огляду та ремонту і грабрування. Виробити яким перевірку та аргументоване рішення.  
Корженко В.І. Прибрати лавос з газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Насадити електричні перевірки та промишля дієвим коштом. Забезпечити огороження вулиці та фари. Прибрати ковчез з газопроводу.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

*Романчук Ю.В.*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

*18.03.2024*  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)