

АКТ Р-8

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ромни, вул. Чорнігівська, 121
(місце складання)

13.03.2024 р.

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Гурченко В.О. №2 Гончарук А.А. №1 Гарік О.І.
Кочубей І.І. членами №17.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Ромни, вул. Чорнігівська, 121

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено вібропомпами
 - ліквідація викидів витоків газу: зроблено пробкові фланці Ø20-чіт Ø25 чірвоні -1шт; Ø25 чірвоні -1шт
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи:
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: тестувано тиском $P=500$ лін. вод. ст. Градуси температури 0 лін. вод. ст. за 5 хв.
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями:

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Побудувати двері будинку.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відмінний газопостачаючий підрядник додержується.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Терещук В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Чеснова Н.П.

Токар А.А.

Левченко Г.І.

Горюк О.Г.