

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

14.03.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Білого О. В., Томчук Ю. В., Кондратенко І. А.
Сєбаші С. О., Ларченко В. І., Світланов Р. А.
(найменування суб'єкта господарювання, виконавша робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті піщанового будинку
м. Суми, вул Сертиєва 5

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією: ВФРТН-5 МВ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: пран пробивесії Ø40 - діаметр
шупора Ø57 - діаметр
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи: відсутність величного
доступу до гарячової води
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Дієвий тиск Ø=500 міл. Вод. ст. Гаджинську гаску гарячової води. Струб
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: інструктаж виконаний

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: відсутність великого доступу до гарячової води.

Гарячеводи потребують очищення від накоті і засмічення
уздеш надежно з гарячовою

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечити відсутність газопроводів, предбачені
підєль з газопроводу закріплені залізом по костянто,
забезпечити відсутність дотяг до газопроводу*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)