

АКТ Р-31

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Раїш, З гроб. Червоної, 49/А
(місце складання)

08.04.2024р.
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Гуржун В.О., Парин О.С., Кеняга С.С., Шандор М.Р., Голар А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Раїш, З гроб. Червоної, 49/А

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Вібра газ та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: Крім предбачених ДУ-20 - 5 м; Контрліній ДУ-20 - 2 м; Муніципальне з'єднання ДУ 4-20 - 3 м.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: —
- розбирання, очістка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Турбінний тиск Р ≈ 500 мм. Вод. ст. тиску. Підійня тиску 0 мм. Вод. ст. за 9 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: —

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бурчак В.О. [підпис] 08.04.2014
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)
(непотрібно у разі проведення ТО ВЕСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Гарин О.С. [підпис]
Кожук С.С. [підпис]
Менделєв М.П. [підпис]
Тохар А.А. [підпис]