

АКТ С-67

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сурессе
(місце складання)

09.04.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Турко О.В., Томченко Ю.А., Севачі С.О.
Кенчеладі І.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті асиметричного будинку
м. Сурессе вул. Івана Миколайовича Бутки
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною смульсією: перевірено «Варта БМБ», мильна смульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду 40 - 1шт, край Ду 15 - 2шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: доступ вільний
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: випоранно
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском 2,5 бар, тиском 5 бар, тиском 10 бар, тиском 15 бар, тиском 20 бар, тиском 25 бар, тиском 30 бар, тиском 35 бар, тиском 40 бар, тиском 45 бар, тиском 50 бар.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірок та проміщення відповідних актів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____)
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____)

_____)
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок та ухвалення
о даних обстеження.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Євген Селіванов
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.04.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)