

АКТ *0-122*

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

03.05.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: *Ковдрашівський М.А., Ковдрашівський С.В., Бутимський В.М., Обвішніков А.А., Гудік Т.Т.*

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті *житлового будинку м. Суми, вул. Британська, 5А*

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *перевірено «Варна 5МБ», мильна емульсія*

- ліквідація виявлених витоків газу: *край ДУД5-Чист*

шуртові ієднали ДУД5-3шт

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: *відсутність вільного*

доступу до газопроводу з під'їзд-прибудова

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено на щільність тиском повітря 0,2 МПа та 0,4 МПа. Тиском 0,2 МПа та 0,4 МПа.*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: *інструктаж виконано*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: *Газопроводи потребують огляду на наявність корозії та забруднення внутрішніх виводів до газопроводу з під'їзд-прибудова. Треба зробити арти перевірок та щільності*

щільності і т.ч. інших

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечити ввівшли доступ до газопроводу. Наради
акти перевірок та прийняти відповідні заходи.
Забезпечити фарбування газопроводу.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Степанюк ЮА
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом присднання)