

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Красногорськ
(місце складання)

02.05.2024 р.

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Ряженко Н.В., Дубасов В.Н., Береговий В.С., Гаринець І.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Красногорськ
буль. В. Іванченка, 10, кв. 9
(адреса виконавця робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено ГЕСГД-710, не виявлено
- ліквідація виявлених витоків газу: не виявлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи: _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском Р-500 бар. ст. Гарине тиску 15 мілібар. бар.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопровіде погодується з газосхемою
від корозії і фарбування. Відсутність
актів перевірок для прогнозування динаміки
каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (не треба зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечити гарячанку газопроводів.
Верховідповідальному даті перевірка та проги-
нути до державних пакетів.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, нопереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ворзенко Н.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(чи потрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
ти цього договору, укладеного шляхом приєднання)