

АКТ Р-132

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Рошниці вул. Центральна 3
(місце складання)

02.07.24р.
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Терезюк Н.О. Мешко І.І. Шенюк Н.П.
Рогач О.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. Рошниці вул. Центральна 3

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Приладовим методом шпатель по шліфуванню
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран пробісовий ф/у-20-1мм
Кран пробісовий ф/у-20-1мм
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Випробування
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Пробісовий
миском р 500 мм Бод/сї Родікане тиском 0,1 МПа вогіт, 30 с хв
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: Інструктаж високою

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: потрібне покриття сферичного покриття

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровод відрізано внаслідок непрацюючої
до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тарасенко В. О. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.07.24р
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Кочегар І. І. [підпис]
Шенюк М. А. [підпис]
Реріа О. І. [підпис]