

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Надгромадів вул. Горького 4
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Кількість під'їздів	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1995р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	
Дата складання технічного паспорта	18.07.2024р.


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) (лежак)	dy 50 - 38 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) (стояки)	dy 20 - 18,5 м.
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Пробкові: dy 20 - 8 шт. Кульові: dy 50 - 1 шт. Засувка:
Футляри (кількість):	через стіни: 8 шт. через перекриття:

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 12.07.2024р 10 ⁰⁰ Завершення: 12.07.2024р. 17 ³⁰
Виконавець робіт	Сумська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Типовий договір укладений на підставі автоматичного придбання Дата початку: 1.01.2024 р. Дата завершення:
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід пройшов випробування та придатний до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Кашотка В. І. 
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

12.07.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)