

АКТ Р-168

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Далеки Вузь Шербакове, 10
(місце складання)

22.07.2024р
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Бригада у складі: Ситенко І.А. Мешарук В.Г. Пожар В.Г. Корні О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Далеки Вузь Шербакове, 10

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: У ВБСГ та по земельному володінню
- ліквідація виявлених витоків газу: край кроковий ду 20-8 мм
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: Проведено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Висновок виконувати газопровід перевезти в циліндрів
щоб за подальшим наданням*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Селенко Н.В. *20.07.2021*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом прислання)

Кенеді А.А.
Горіч О.А.
Корнєв С.С.