

АКТ P-93

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Плависькое т/ч Уграчівське, 57

(місце складання)

06.06.2024 р.

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Денисова В.О., Шалова Г.П., Гогард А.Н., Келіот Г.Г.  
горін 07.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. Плависькое т/ч Уграчівське, 57

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: щеберено vibratag re-шеберено  
блакитного
- ліквідація виявлених витоків газу: кран пробковий D4-20-Чист  
посергальте D4-20-зас
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи: —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: щеберено  
міл. тиском P=500 кПа, вигляд, надійність заслужена  
зроблено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: проведений

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню:

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*газопровід було вимкнено від споживача до подальшої експлуатації*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений:

Працівник,  
який виконав обстеження

*Герелер В.О.*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

*06.06.2024р.*

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі  
типового договору, укладеного шляхом присудження)

*Гогар А.А.  
Чесновська М.Р.  
Горюч О.О.  
Левчук Г.Г.*