

АКТ-398

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Суши

(місце складання)

06.08.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Бригада у складі: Мандришук С В, Томій С С, Вилишков А А

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
М. Суши, вул. Мелігарців 2
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вартя 5-03 Мб, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду 22 мм; Ду 20 - 2 мм
судитове д'єршанне Ду 22 - 2 мм; Ду 20 - 2 мм
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільний доступ

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконоано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском 1,2 баром вод. ст. протягом 5 хв. Надлишковий тиск не виймає

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконоано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: запирова не виймає тиску в'єр корозії та
требуватиме в'єршанні акти перевірки та промивання
пробовешників.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити надійність газопроводу. Керувати акти перевірок та промищених дій відповідальних

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Винишків І.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.02.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)