

АКТ Р-211

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вільшана вул Шевченка, 79
(місце складання)

29 08 2024р
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"** Бригада у складі: Жонотоп В. І; Доценко О. М; Білоус І. М; Жебало Є. М
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті селище Вільшана вул. Шевченка, 79
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСТ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСТ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом з ^{емulsionю} мильною емульсією: приладовим методом Witzgas та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани пробкові $\text{d} = 20 - 3 \text{ мм}$
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на терасах, де прокладені газопроводи: Так
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх застряглих пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$ Загінніз тиску: 10 мм за 5×6
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження причинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в ньому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід пройшов випробування та придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Женстон І. С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), пі шире)

[Підпис] *29.08.2024*

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), пі шире)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)