

АКТ P-214

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. В. Будиш
(місце складання)

04.09.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Гуцун В.О., Ткач А.А., Князь С.С., Гарин О.С.

Кецура В.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. В. Будиш, вул. Мавошиківка, 4

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Вібра GAS 90 мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ду 20-3мм; З'єдн Ду 20-2мм, копирка Ду 20-6мм; муфта з'єднання Ду 20-4мм

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на терища, де прокладені газопроводи: -

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Витоміло

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: регулює під тиском P=500 мм вод.ст. Газово-технічний 0 мм. вод.ст.

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: зроблений

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: -

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід неіснують газорозподільних мереж існують лінії корозії

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григорук В.О. Б
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.09.2024р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВЕСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)