

АКТ P-233

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Великий Будиш

(місце складання)

20.09.2014

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Семелько І.А. Менаш 37. Ворч О.7 Токар А.А. Кохер В.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті вул. Шибанова, 48

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: VIORNA GAS та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: витки на крапані пропанових

ду 20-2мм

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: -

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вельманом

тиском P=200 мм водост. мастилом тиску 0.1 мм водост. je 5 хвилини

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: -

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: випробування на щільність газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

А саме виконувати газароботу утримувачем по креслах до повної евакуації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Семченко Н.А. *10.09.2021*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Менар А.А.
Кожур Б.С.
Топар А.А.
Чорні О.А.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВЕСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом прислання)