

АКТ Р-240

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ровеньки

(місце складання)

12.11.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Семченко І.А., Тодар А.А., Кожурба

Кашванець В.Є.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті вул. Героїв Ровеньки 252

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Витрава та перевірка щільності
- ліквідація виявлених витоків газу: витоки газу по краях прокладок

до 2шт

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на терища, де прокладені газопроводи: —

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: веконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено

тиском Р=0,50 ем. вусб, нагнати тиску 0 ем. вусб за 8 хвилин

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: проведено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопровід на терищі обстежено в'їз корозії

госпроуслуги

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (необхідно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ГіСМ безрозумілих газопроводу терміновіше на
призначити в межах відповідності

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Семенов Н.В. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

[підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Корун В.Ф. [підпис]

Токмар А.А. [підпис]

Корун Г.С. [підпис]

Камішанов В.С. [підпис]