

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми № С-684 від 14 » 01 2025 року

Відповідно до договору від «  »    20   року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер ВБСГ

Кондрашенико М А, Слюсар Білокур С В, Білокур Ю А, Черешков І В, Турбіт І В, Сухомас С А, Михайлов І Ю, Турбашенко В Ю  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50 Б  
вул. Героїв Крут, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Закриті відомі щелепи відкриті та заробували
- 2) Відсутні акти перевірок та проведення димових камер
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Забезпечити заробування газодоводу. Надати акти перевірок та проведення димових камер. Бути присутні вимоги газу  
клас Ду25-2 см, шугрове дедування Ду20-2 см  
Провести викробування на щільність гарових шорт тиском  
12500 мм вод.ст. при тиску 5 кв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
<u>Кондрашенико М А</u> / <u>14.01.2025</u>	<u>  </u> / <u>  </u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

**Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.**

    
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)