

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-685

від « 14 » 01 2025 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Ковдрашечко М А, Москач Біскуп С В, Шко О В, Тютенко Ю А, Феденко В Т, Гурен І Т, Сухомс С А, Михайлов І Ю, Губаченко В Ю виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50 Героїв Крут, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гарячовідкопиребує опірешня від котурі та дрідбувашня
- 2) Відсутній акши перевірок та крошечення дилловешкашатв
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити дрідбувашня гарячоводу. Нараши акши перевірок та крошечення дилловешкашатв тулі укрити витокі газу:
кран Ду20-2шт, Ду25-1шт, муфтаве зєднання Ду20-1шт
Зробити вєднєднання на цєльові гарвіа ширєт тиском
Р=500мм вод.ст. промєтан 5кв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковдрашечко М А _____
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

14.01.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)