Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми № С-703 від «22» 01 2025 року

Відповідно до договору від «____» ________20___ року № **<u>типовий договір</u>**, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстер служби ВБГО Кондраченко М.А, слюсарі: Білоус С.В, Губін Ю.Г, Федченко В.Г, Сухонос С.А, Бичко О.В, Гопенко Ю.А, Бутиленко В.М, Овчінніков А.А, Губаненко В.Г, Михайлов Я.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74В вул. Героїв Крут, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/**<u>виявлено недоліки</u>** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування
2) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів,
3) ________________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ——,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ——,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів. Були усунуті витоки газу (Ду 40 муфтове з'єднання 3 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р=500 мм вод.ст. протягом 5 хв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Кондраченко М.А [підпис]	22.01.2025		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)