Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми № С-704 від «22» 01 2025 року

Відповідно до договору від «____» ________20___ року № **типовий договір**, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстер служби ВБГО Кондрашенко М.А, слюсарі Білоцерс С.В, Гопенко Ю.А, Бичко О.В, Федько В.Г, Губин Г.Г, Губаненко В.Ю, Буртиленко В.М, Овчинніков А.А, Михайлов Я.Ю, Сухона

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72

вул. Героїв Крут, 72, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування
2) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів
3) ______

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів. Були усунені витоки газу: кран Ду 20 - 3 шт, муфтове з'єднання Ду 25 - 1 шт, Ду 20 - 5 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р = 500 мм вод.ст. протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______

Контактний робочий телефон представника виконавця) ______

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Кондрашенко М.А [підпис] 22.01.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

______ ______

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

______

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)