

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-406

від «13» 01 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Майстер сурійи ВБТО Коштрашико М.А, Слюсар: Білошур С.В, Білошур Тетяна Ю.А, Сухолов С.А, Федіко В.Т, Михайлов Ю.Ю, Турчишко В.Ю, Овчинников А.А, Турчишко В.М, Турбін Ю.Т
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48
вул Героїв Крут, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газоробіт виконує огорожені від породи та доробування
- 2) Відсутні акти перевірок та призначення димовишкарт в
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Забезпечення доробування газороботу, відсутні акти перевірок та призначення димовишкарт в Турч
ушчині високі газу: край Дуал-1мм, Дуал-4мм
надтове значення Дуал-2мм; Дуал-4мм. Проведено виробування
на цільовий газова мережі шийкою Р-100мм вод ст. промієм 5хв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Коштрашико М.А
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.01.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)