

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-442

від « 11 » 02 2025 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СВБСГО Коширко О П, слюсар: Білокур СВ, Білко ВВ, Ющенко ВА, Черненко В П, Михайлов Я Ю, Трубашенко В Ю, Швед В В, Давидчук Р О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22
вир. Пешманова Павла Степановича, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гарячовідкопиребуде очищення від корозії та гарбубашини
- 2) Відсутні арми перевірок та промищення димовивідників
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____, (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____, (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити гарбубашини газопроводу. Наявні арми перевірок та промищення димовивідників. Були усунуті висоти газу, край Руд-6шт, шуртові з'єднання Руд-4шт. Проведено виробування на щільність газомет шестю широким Р=500мм вод.ст. промислом 5 Рв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Коширко О П Михайлов

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові

_____ (дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)