

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-753

від «14» 02 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами)

виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Майстер ВБСГ
Кашинко О.П., Москаль Мико В.В., Галичук Д.О., Вилко В.В., Федорко В.Т.
Михайленко Я.Ю., Тугашенко В.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12/2
вул. Гумніська, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гарячоводу нещерблені від корозії та дорбування
- 2) Відсутній вильвний розум до гарячоводу і вентиляційних кришок вчисті
- 3) Відсутні акти перевірок та проміщення димовенткамер

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задержані дорбування гарячоводу. Вадати акти перевірок та проміщення димовенткамер. Вадати вильвний розум до гарячоводу і вентиляційних кришок вчисті. Були усунуті вентки газу; край Дудо-дві'мудове жердане Дудо-105. Проведено випробування на щільність гарячих швів цвпкою В-3000м В-001

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Кашинко О.П. 14.02.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)