

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ C-782

від «05» 03 2025 року

Відповідно до договору від «    »      20     року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер А.В.ТОВ  
Ковдрашечко М.В. спеціаліст; Тютенко Ю.А., Тубіш Т.Т., Тубішечко В.Ю.,  
Кіпиченко Т.Т., Кривенко В.Т.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10

вул. Привокзальна, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газорозподільний кошик потребує огороження від порогів та дробування
- 2) Відсутні акти перевірок та проміжних фізичних показань
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити дробування газорозподільного кошика акти перевірок та проміжних фізичних показань. Високі ступіні виміри газу: край Ду 32 - мет, внутр. з'єднання Ду 32 - з'єдн. труба, край Ду 32 - мет, внутр. з'єднання Ду 32 - з'єдн. труба. Проведено випробування на герметичність газової мережі тиском P=500мм в.р.ст. протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковдрашечко М.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

05.03.2025  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

**Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.**

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)