

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-489

від «04» 03 2025 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір, працівником(ами)

виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕВБГТО

Кондрашенко М.А., Москаль Тетяна Ю.А., Губін О.Т., Феденко В.Т.,

Михайлов І.Ю., Пилипко Ю.С., Губаненко В.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35 ЖС

вул. Привокзальна, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Перевірити на герметичність огорожені від кокоші та димовий канал
- 2) Виконати акти перевірок та проміщення димових каналів
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити герметичність газопроводу. Вирити акти перевірок та проміщення димових каналів в будинок виконати роботу згідно з прац. Рука-1мст згідно з інструкцією Рука-1мст. Провести випробування на щільність газова мережа мережа мережа Р-000мст вод.ст. протеклою 5хв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондрашенко М.А. 04.03.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)