

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-493

від «10» 03 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами)

виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Мухоман М А, Савосар; Тоніко О Ф, Терешко В Г, Трубаншико В Ю
Михайлов Я Ю, Тоній С С

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8

вул. Привокральна, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Тарифовід кошторис оголошено від поворот та доробували
- 2) Відсутні акти перевірок та проміжні дані обстеження
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити доробувати газопроводу. Нарами акти перевірок та проміжні дані обстеження. Були усунуті виміри газу: труби Ду 32-мм, муфтаве з'єднання Ду 32-мм, край Ду 48-мм 7-міс. труби Ду 25-мм, Ду 32-мм, 1-міс. Проведено виробування на цев'ях газопроводу серед тиском Р=0,05 МПа в межах 5х8

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Мухоман М А
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.03.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)