

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-499

від «11» 03 2025 року

Відповідно до договору від «    »      20     року № типовий договір, працівником(ами)  
виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Майстер СВБСГ

Мушкаш М А, Сисар, Топешко Ю А, Янгій С С, Руденко В Т  
Віхайров І В, Фрашченко В Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 П

бульвар Пейлевська, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зафіксовано пошкодження оголошення в'язки та доробування
- 2) Відсутній акти перевірок та проміщення фішобешкавців
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заберегти всі доробування газорозводу, карати акти перевірок та проміщення фішобешкавців. Були усунуті всі пошкодження; усунуто пошкодження Ауді-вимірні дроти відносно виробування на щільнішому шарових шертх тиском Р=500мм вод.ст. Протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мушкаш М А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Н. О. Зінов  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

      
(дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)