

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ C-801

від «11» 03 2025 року

Відповідно до договору від «    »      20     року № типовий договір, працівником(ами)  
виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Мухомаш М А, Смогар Тараско Ю А, Тонгей С С, Трубаненко В Ю,

Михайлов Я Ю, Фуренко В А

(найменування суб'єкта господарювання      виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 345

вул. Київська, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гарантований термін виконання робіт не вказано та відсутнє гарантія
- 2) Відсутні акти перевірок та акти виконання робіт
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Заберегти гарантований термін виконання робіт. Надати акти перевірок та акти виконання робіт. Провести виконання робіт на відповідний газовий мережі підстанцією Р-500 мм ВДР. см. протокол БХВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Мухомаш М А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.03.2025  
(дата)

З актом ознайомлений:  
      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

      
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)