

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-807

від «12» 03 2025 року

Відповідно до договору від «   »     20    року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Михайлик СЕ ВБСГ  
Мухоманов М А, Сносар: Тоний СС, Обвішніков АА, Сусенко С А  
Гриш ІВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35

просекції Михайла Гриши, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірок та програмне діагностування
- 2) Відсутнє кріплення літв і з'єднань
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутні акти перевірок та програмне діагностування  
Ремонтні кріплення газопроводу. Труби усунути вентили газу  
згідно країн Ду40 - 1шт, муфтаове зєднання Ду40 - 4шт Ду25 - 1шт  
згідно країн Ду40 - 1шт, згідно країн Ду40 - 1шт, муфтаове зєднання Ду40 - 1шт. Невідомо виробу-  
вання на щільність газу при використанні в з'єднанні вентилу. програмом 5 хв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мухоманов М А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.03.2025  
(дата)

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     
(дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)