

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-809

від 13 » 03 2025 року

Відповідно до договору від «   »     20    року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», найшир СЕ ВБСГ  
Кондрашенко М.А., сміхалю Федина В.Г., Тубакшико В.Ю.  
Шихайлов Я.Ю. Тютенко Ю.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60  
вул. Жітківська, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Тарифовий кошик не оглянуто в окремі та доробувати
- 2) Відсутні акти перевірок та проміжні дійові акти
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Забрати всі доробувати тарифовий кошик. Зарядити акти перевірок та проміжні дійові акти. Зробити усунення виміри газу. Кран Ду 15-1шт, мертве з'єднання Ду 40-1шт. Провести вимірювання на ухильності газів широт розміром 0,500 мм вод. ст. прот. п. 5х6.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондрашенко М.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.03.2025  
(дата)

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)