

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми № С-815 від « 18 » 03 2025 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕВАН  
Кондрашенин М А списар; Михайлов Д Ю Телешко Ю Я Бушко О В Федяков П  
Сваси С О Тиримко Т Т Тубанецко В Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23

проспект Михайла Пушка, м Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірок та крошення димоходів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Нарати акти перевірок та крошення димоходів  
Були усунуті витіки газу: крош Ду40 - 20 шт, Ду25 - 4 шт  
Судитові димоходи Ду40 - 4 шт, Ду25 - 6 шт  
Проведено випробування на щільність газових шлангів тиском  
Р= 0,50 МПа впродовж 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондрашенин М А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18 03 2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)