

АКТ 111-585

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Шостка

03.04.2015

(дата складання акту)

(місце складання)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання,
працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Сторик Т.М.; Трубанов Б.А.; Белгородський В.М.; Новик В.М.;
Ларамешко Т.В.; Савченко Р.О.; Дубінський О.С.; Деружной М.М.; Бур Л.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Шостка,
вул. 6 Твардейської Дивізії, 2
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем
газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному
обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців
(абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані
та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти)
проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або
мильною емульсією: перевірено TESTO-710; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: контрольовано Ø420-1шт; мурт Ø420-1шт
пан Ø420-1шт; контрольовано Ø432-1шт; мурт Ø432-1шт.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у
підвали та на горища, де прокладені
газопроводи: _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних
пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском
повітря: перевірено тиском Р-500 мм вод. ст. Падіння
тиску 10 мм вод. ст. за 5 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими
приладами: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які
підлягають усуненню: Газопроводи потребують очищення від
корозії та срадування. Відсутність актів

перевірок та перевірок газових каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити фарбування газопроводів.
Надати акти перевірок прочищення та перевірок
газових каналів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Стомт З.Н. [підпис] 03.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)