АКТ 0-188
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Охтирка *09.05.2025р.*
(місце складання) (дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"** Бригада у складі: Ритікова Т. М., Радіоненко М.О., Хоботков С.В., Бойко С. Г.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті: житлового будинку м. Охтирка, вул. Миколи Хвильового, буд. 1
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *перевірено газоаналізатор «Snooper», мильна емульсія*
   - ліквідація виявлених витоків газу: *Кран Д40-3шт; Контргайка Д40-3шт*
   - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи:
   - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
   - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено тиском Р-500 мм. вод. ст. Падіння тиску 20 мм. вод, ст. за 5 хв*
   - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: *інструктаж поведено*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: *Газопроводи потребують очищення від корозії та фарбування відсутність актів перевірок та прочищення димовентканалів.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити очищення від корозії та фарбування газопроводів, надати акти перевірок та прочищення димовентканалів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Янішова Т-ell 09.05.2023 г

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) **(дата)**

З актом ознайомлений:

_____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) **(дата)**

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)