

АКТ Ш-662
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Глухів
(місце складання)

14.05.2025
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання,
працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Стонт І.М., Трубанов Б.А., Безкоровайний В.М., Парамошко І.В.,
Дубінчин О.С. Бур П.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа
склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Глухів, вул. Д. Мазени, 12

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем
газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному
обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців
(абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані
та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти)
проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або
мильною емульсією: перевірено TESTO-710; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: мульті Ø 25 - 1 шт;
конфайка Ø 25 - 1 шт; конфайка Ø 20 - 1 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у
підвали та на горища, де прокладені
газопроводи:
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних
пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
перевірено тиском Р-500 мм вод.ст. Падіння тиску 10 мм вод.ст. за 5 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими
приладами: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які
підлягають усуненню: Газопроводи потребують очищення від корозії та
фарбування. Відсутність актів перевірки очищення та перевірки димових каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Забезпечити фарбування газопроводів. Надати акти перевірок очищення та перевірок димових каналів


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

 14.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)