

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Шостка

№ III- 760 від

07.07.2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстер СЕ ВБГО Радченко Н.П., слюсар Трубанов Б.А., Безкоровейний В.М., Новик В.М., Дубінчин О.С., Савченко Р.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) за адресою:

м. Глухів, вул. Миколай Гоголь, 5. 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та очищення димових та вентеляційних каналів
- 2) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про це складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати акти перевірки та очищення димових та вентеляційних каналів. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500\text{ мм.}$ водяного стовба протягом 5 хв. Були усунуті витоки газу:

кран Ду 25 - 1 см; конвектор Ду 25 - 1 см; муфта Ду 25 - 1 см
конвектор - 1 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Радченко Н.П. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.25
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)