

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

селище Липове Яоліше
(місце складання)

Від « 02 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Сипленко Н.А.; слюсарі: Люкар А.А.; Мелешко М.В.; Пешар І.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

2-й прот. лікарневої

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та промищення венткамерів
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарати акти перевірок та промищення вентиляцій. Були
усушені витяжки: краєві вузго-з'єм, різьбове з'єднання вузго-з'єм; Аро-
ведемо випробування на щільність герметичності мережі протягом 5хв під тиском
Р=500 мм. вф.ст.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Ситченко Н. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.25р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)