

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

№ 44. вып. Колтавский

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарати акти перевірок та промищення вистежених. Були усунені витоки газу: кран Ру 50-1шт; кран Ру 20-1шт; різьбове з'єднання Ру 20-1шт; Проведено випробування на щільність газових мереж протягом 5х0 кр тиском $P=500$ мм. в.р. с

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)