

**АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

М. Конотоп

(місце складання)

№ K-347

від «11» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстер СЕ ВБГО Білка А.М., слюсар Семененко В.Б., слюсар Ніколасв А.Є.
(найменування суб'єкта господарювання, працівник(и))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Степна Бандери,
м. Конотоп.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) Відсутні акти перевірок та провадження

1) Відсутні акти перевірок та очищення димових та вентиляційних каналів.
2)

2) про чистку біомових та вентиляційних каналів.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок та очищення димових та вентиляційних каналів. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500\text{ мм.вод.ст.}$ протягом 5 хвилин. Були усунуті витоки газу: кран ДУ 15 - 1 шт; контргайка ДУ 20- 1шт; контргайка ДУ 15- 2шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Білка А.М. Біл
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.09.25г.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)