Додаток №3 до Порядку ТО ВБ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Шостка № Ш- 892 від 13.10.2025 року

Відповідно до договору від «____» _____20___ року № **типовий договір**, працівником(ам виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України**
майстер СЕ ВБГО Стонт І.М., слюсар Новик В.М.,Дубінчин О.С, Овсюк А.М. Трубанов Е.А Безкоровайний В.М.Парамошко І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) за адресою:
м.Глухів, вул. Затишна, 1

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні акти перевірки та прочищення димових та вентеляційних каналів

2) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

_____ За результатами обстеження припинено газопостачан
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщен багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Забезпечити фарбування газопроводу.Надати акти перевірки та прочищення димових вентеляційних каналів.Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р=500м водяного стовба протягом 5 хв. Були усунуті витоки газу:
шурта Ду 20 - 2шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключен газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Стонт І.М. _____ 13.10.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)