

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Лебедин вул. Мірошніківська № 376  
(місце складання)

від « 17 » 03 2026 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт майстер ВБСГ Терещук В.О. адреса: СедобСІТ  
Комплексно СВ, Бабель Ф В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки вентиляційних систем.
- 2) Кран Ду 20 - 2 шт
- 3) Зв'яз Ду 20 - 1 шт Ду 25 - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки на предметності вентиляційних систем. Були усунені ватони газу крани Ду 20 - 2 шт. Зв'яз Ду 20 - 1 шт. Зв'яз Ду 25 - 1 шт. Проведено вимірювання на предметності газопостачання Р-500 мм Ду 20 на ділянці міжвузів 10 м. 10.03.26. 79 5 x 8.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Терещук В.О. 17.03.26.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)