

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ромни № Р-390 від « 15 » 04 2025 року
в.у. Петро Калмашевського, 51А

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами)
виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Семешко Н.А. Семосарг

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 51А

в.у. Петро Калмашевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки та проведення ремонтних робіт
- 2) Газопровід погребу виконаний від стовпа: "гарбування"
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та проведення ремонтних робіт. Забезпечити виконання вимог проекту газопроводу в разі уведення в експлуатацію газопроводу в приміщенні дузг-2. Було перевірено виконання по вводу газопроводу в приміщенні Р-500 м. Воно працює в нормі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 8528451

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Семешко Н.А. 15.04.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)