

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ромни
в.у. Р.єдубаєвського, 69

№ Р-401

від « 05 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « ___ » ___ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Мельник СЕ ВБСГ
Семешко Н.А. Семосар Н.М. Карпачук Т.Т. Рохар А.В. Кемеленко О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69

в.у. Р.єдубаєвського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки та проведення ремонтних робіт
- 2) Газопровід пошкоджено, вилучено з експлуатації
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та проведення ремонтних робіт. Звернути увагу на пошкодження газопроводу, виконати ремонтні роботи на місці. Було усунуто всі недоліки на місці. Було проведено випробування на чистоту газопроводу. Акт про виконання робіт № Р-500 м. ВБСГ проаналізувати.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 8528457

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Семешко Н.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

05.05.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)