

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

селище Недригайлів

№ P-408

від «12» 05 2028 року

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Зубкового Кебало І.Пилипенко О.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, Терми вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки вентиляційних і
- 2) димових каналів.
- 3) Потребує закріплення газопровід *

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки вентиляційних і димових каналів. Були усунені витоки газу: на крапках ду 20 - 2шт. ду 15 - 4шт. Надати акти " Проведено випробування на щільність газових мереж тиском P=500 мм. в ст. протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679786725

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Циганій В.М.</u> | <u>12.05.26</u> |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу не дано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)