

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ромни
в.р. Руденко, З.З.

№ P-422

від «01» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБСГ Сипієвко Н.А. Слюсарі Менар Т.Т. Ожигелю М.В. Каленішич О.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід не має обмеження вгн корозії і фарадування
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: , (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: , (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити обмеження вгн корозії і фарадування газопроводу. Були усунені всі види корозійного впливу ду 25-8, ду 20-12. Було перевірено фарадування на шліфованні газопроводу мережі тиском Р=500 мм вод.ст. перевірено вхислення.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 8525481

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сипієвко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:
01.06.2026
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)