

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ромни  
бу Шевченка, 29

№ Р-437

від « 17 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_ 20\_\_\_ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Майстер СЕ ВБСГ Семченко Н.А. спеціаліст: Менеджер Ф.Т. Дзюбенко М.В. Мельничко О.З. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29 бу Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні для перевірки проміжних діаметрів
- 2) Газопровід покривається окисленням від корозії і ржавіє
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_, (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_, (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати для перевірки проміжних діаметрів звіт про окислення від корозії і ржавіє газопроводу для усунення всіх нехороших ділянок, корозію з'ясувати: ду 20-ч, ду 25-ч. Було проведено перевірку всієї мережі газопроводу серед тиском Р=800 мм ВБСГ проведено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Семченко Н.А. 17.06.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)