

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1406

від «01» липня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Гоженко Ю.А., Кіптенко І.І., Губатенко В.Ю., Феденко В.Г.**
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4, вул. Новомістенська, м. Суми

За результатами обстеження: виявлено, не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити).*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Були усунуті витoki газу: 1 під 'їзд-кран Ду25-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-3 шт.; 2 під 'їзд-кран Ду25-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт.; 3 під 'їзд-кран Ду25-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт.; 4 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт.; 5 під 'їзд-кран Ду25-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-3 шт.; 6 під 'їзд-кран Ду25-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт.; 7 під 'їзд-кран Ду25-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт.; 8 під 'їзд-кран Ду25-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-3 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500$ мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко М.А. 01.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)