

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Миколаївська
(місце складання)

№ Р-455

від «06» 04 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Ситенко Н.А.; слюсарі: Шутенко С.М.; Ситник Е.В.; Мазур Н.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 3-й пров. Румекської.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені акти перевірки та прогищення вентканалів;
- 2) виявлено потребу осмичення від корозії і фарбування.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарахувати акти перевірки та прогищення вентканалів. Забезпечити осмичення від корозії і фарбування. З'ясувати витоки газу на: кроші ВБСГ-газ; перевірити виробування на щільність газових мереж протягом 5 хвилин під тиском Р=500 мм. в.ст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678525451

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ситенко Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.04.2026р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)