

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Липова Кошова
(місце складання)

№ Р-456

від «16» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Ситенко Н.А.; слюсарі: Шутько С.М.;
Сеткевич Е.В.; Мезур Д.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 76 вул. Рамецька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виробити акти перевірки та проєктування виступів.
- 2) забрати потребу огороження від корозії і фарбування
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нархати акти перевірок і проєктування виступів. Забезпечити огороження від корозії
і фарбування. Усунути виступи газу на: кроквах по 20-2 см; різьбове з'єднання
по 20-4 см; перевірити випробування на міцність з'єднань мідних мереж протягом 5 хв.
тиском А=500 атм. Впр. 5

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 85 25 451

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник.

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ситенко Н. А.

16.07.2026р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)