

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1486

від 27 серпня 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Феденко В.Г., Губатенко В.Ю., Гоженко Ю.А., Кінтенко І.І., Севаті С.О.** (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 30, вул.Сергія Табали (Ссвера), м.Суми За результатами обстеження: виявлено, не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____, (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Були усунуті витоки газу: 1 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 2 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 3 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-4 шт.; 4 під 'їзд-кран Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 5 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 6 під 'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 7 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-2 шт.; 8 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду32-1 шт., Ду20-3 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500$ мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко М.А. 27.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)
Феденко В.Г. Губатенко В.Ю.
Гоженко Ю.А. Кінтенко І.І.
Севаті С.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)